

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ RU C-RU.АД67.В.00059/19

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0020615

ООО "Юг-Технология", ОГРН: 1136194003770

Юридический адрес: 344000, Ростовская область, город Ростов-на-Дону, Красноармейская улица, дом 200, помещение 17, РОССИЯ. Фактический адрес: 344000, Ростовская область, город Ростов-на-Дону, Красноармейская улица, дом 200, помещение 701а, РОССИЯ, телефон: +7 (863) 200-65-94, 218-47-62, адрес электронной почты: info@texoterm.com

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО "Юг-Технология"

Юридический адрес: 344000, Ростовская область, город Ростов-на-Дону, Красноармейская улица, дом 200, помещение 17, РОССИЯ. Фактический адрес: 344002, Ростовская область, город Ростов-на-Дону, ул. 2-я Луговая, д.28, РОССИЯ, телефон: +7 (863) 200-65-94, 218-47-62, адрес электронной почты: info@texoterm.com

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью "Биквест-Центр" (ОС ООО "Биквест-Центр"), 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д.4 к.4, тел. +7(495) 980-51-17, факс +7(495) 980-51-17, ОГРН 1165005050396, аттестат аккредитации № RA.RU.10АД67 выдан 24.04.2017 года, Федеральной службой по аккредитации.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Эмаль полиакриловая огнезащитная для древесины и материалов на ее основе «ТЕКСОТЕРМ-01», выпускаемая по ТУ 2316-008-14534633-2016  
Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП):

код ОК 034 (ОКПД 2): 20.30.11.120

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 № 117-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 23.06.2014 № 160-ФЗ, от 13.07.2015 № 234-ФЗ, от 03.07.2016 № 301-ФЗ, от 29.07.2017 № 244-ФЗ) (См. приложение - бланк № 0017258)

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний № БЦ19-04-15/1 от 15.04.2019 г.

ИЛ ООО "Биквест-Центр", аттестат аккредитации RA.RU.21АН91 от 14.10.2016 г, 140203, г. Воскресенск, ул. Гиганта, дом 2. Акт о результатах анализа состояния производства сертифицируемой продукции ОС ООО "Биквест-Центр" от 11.02.2019г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ТУ 2316-008-14534633-2016

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 15.04.2019

по 14.04.2022

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации

А.А. Пацевич

Эксперт (эксперты)

А.В. Куценко



Handwritten signatures of the certification body representatives.

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № RU C-RU.АД67.В.00059/19

(обязательная сертификация)

№ 0017258

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований Федерального закона от 22 июля 2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 № 117-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 23.06.2014 № 160-ФЗ, от 13.07.2015 № 234-ФЗ, от 03.07.2016 № 301-ФЗ, от 29.07.2017 № 244-ФЗ)

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждение требованиям национального стандарта или свода правил
ГОСТ Р 53292-2009 (п. 6.1)	Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе. Общие требования. Методы испытаний.	I (первая) группа огнезащитной эффективности при расходе не менее 350 г/м <sup>2</sup> без учета потерь.



Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

*Handwritten signature*  
подпись

А.А. Пацевич

инициалы, фамилия  
А.В. Куценко

инициалы, фамилия